ЧЕБОТАРЕВА
ЭЛЕОНОРА
НИКОЛАЕВНА

Digitally signed by ЧЕБОТАРЕВА ЭЛЕОНОРА НИКОЛАЕВНА
DN: C=RU, S=Краснодарский край, L=г. Усть-Лабинск, T=ЗАВЕДУЮЩИЙ, O=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 4 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН, SNILS=02115732600, INN=235605233220, E=dsad4ustilab@mail.ru, G=ЭЛЕОНОРА НИКОЛАЕВНА, SN=ЧЕБОТАРЕВА, CN=ЧЕБОТАРЕВА ЭЛЕОНОРА НИКОЛАЕВНА
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024-03-20 11:18:05
Foxit Reader Version: 9.7.0

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида №24
муниципального образования Усть-Лабинский район

# ПРИКАЗ

от «11» марта 2024г. № 40 -П

«О порядке и сроках проведения очистки вытяжных систем»

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», с целью обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников и работников МБДОУ№ 4 , приказываю:

1. Для обеспечения нормальной работы вентиляционной, вытяжной системы, создания надлежащих санитарно-гигиенических условий, предотвращения образования горючей среды и, следовательно, возникновения и распространения пожара, производить регулярную чистку вытяжной системы на пищеблоке МБДОУ№ 4. пожаробезопасным способом.
2. Назначить ответственным лицом за техническое состояние, очистку от пыли и пожароопасных отложений, жира в помещении пищеблока, заведующего хозяйством Репину И.В.
3. Назначить членами комиссии приемке работ по очистке вентиляционных систем: старшего воспитателя Лобанову Е.А., рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений Нагорный Е.А., воспитателя Беликову Г.Ф.
4. Чистку вытяжной системы производить 1 раз в год (июнь ).
5. Результат работ по очистке вытяжной системы оформлять актом, с внесением записи в Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
6. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ№ 4 _____ Э.Н.Чеботарева

Приложение №1
к приказу от 11 марта 2024 года № 40-П

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ № 4
Э.Н.Чеботарева
«11» марта 2024 года

# ИНСТРУКЦИЯ
## по проведению ревизии (очистке) воздуховодов вентиляционных систем

1. Обслуживание, ремонт и ревизию систем вентиляции должен проводить персонал, имеющий необходимую квалификацию и прошедший инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.

2. Инструктаж по охране труда персонала, обслуживающего вентиляционные установки и занятого их ремонтом, должен производиться не реже 1 раза в 6 месяцев с регистрацией в журнале учета инструктажей на рабочем месте.

3. Производственный персонал, выполняющий работы по техническому обслуживанию и чистке систем вентиляции, несет ответственность за качество, безопасность и своевременность их выполнения.

4. Перед проведением работ по ревизии воздуховодов и их очистке необходимо ознакомиться с технической документацией на вентилируемое оборудование (требования проекта раздел ОВ).

5. Очистка воздуховодов и вентиляционного оборудования должна проводиться при повышении сопротивления в фильтрах и пылеулавливателях свыше установленных значений.

6. Чистку оборудования и воздуховодов следует осуществлять в выходные дни или в нерабочее время.

7. Выполнение работ на высоте свыше 1,5 метров разрешается с применением средств защиты от падения, путем выполнения работ на инвентарных, исправных лесах и подмостях.

8. Очистка осуществляется при помощи щеток, скребков, ветоши, путем демонтажа части воздуховода с последующей проверкой и затяжкой всех фланцевых соединений.

9. Допускается использование негорючих жидких моющих средств.

10. Очистка от пыли и грязи воздуховодов осуществляется периодически с учетом особенностей и условий работы каждой вентиляционной системы с применением способа очистки в зависимости от свойств перемещаемой среды.

11.Отдельные детали и элементы вентиляционных систем (щибера и т.д.) при необходимости промываются в содовом растворе, в горячей воде или других нейтрализующих растворах.

11. Допускается чистка воздуховодов сжатым воздухом путем сдува пыли со стенок при работающих вентиляторах вытяжных систем вентиляции.

12. После проведения работ составляется акт о проведенной ревизии воздуховодов и пригодности их к дальнейшей эксплуатации.

Инструкцию разработала Э.Н.Чеботарева, заведующий МБДОУ № 4

Приложение №2
к приказу от 11 марта 2024 года № 40-П

ГРАФИК
проведения ежегодной ревизии и очистки воздуховодов систем вентиляции от горючих отходов на 2024 год.

| № п/п | Место нахождения воздуховодов системы вентиляции | Время проведения работ | Ответственное лицо |
|---|---|---|---|
| 1. | пищеблок | июль | Нагорный Е.А., рабочий по комплексному обслуживанию зданий |

Ответственный _____ Репина И.В., заведующий хозяйством